

Экскаватор XCMG XE 800

№	Показатели	Основные технические требования к устанавливаемому оборудованию
1.	Наименование (тип) техники:	Экскаватор XCMG XE 800
2.	Спецификация:	
3.	Система пожаротушения	автоматическая
4.	База системы пожаротушения	МПП-50-КДТ, МПП-15-КДТ, МУПТВ-26
5.	Количество огнетушащего порошка, кг. / количество насадок, шт.	65 / 16
	Объем жидкости охлаждения, л. / количество насадок, шт.	26 / 2
5.1.	Направление насадок В, шт.	12
	-гидравлические клапана, гидравлическая магистраль стрелы, шт.	2
	-верхняя часть двигателя, на турбокомпрессор, шт.	2
	-боковые части двигателя, фильтра, шт.	5
	-нижняя часть двигателя и масляный поддон, шт.	1
	-гидравлические насосы, шт.	2
5.2.	Направление насадок К, шт.	4
	-гидравлические насосы, шт.	1
	-верхняя часть двигателя, на турбокомпрессор, шт.	1
	-зона поворота платформы, гидравлические клапана, шт.	2
5.3.	Направление насадок ТРВ, шт.	2
	-верхняя часть двигателя, турбокомпрессор, система выпуска ОГ, шт.	2
5.4.	Общее количество насадок, шт.	18
6.	Количество и наименование защищаемых зон	1-отсек ДВС; 2-отсек(область) гидравлических насосов; 3-области поворотных механизмов.
7.	Автоматический блок управления, шт. / его расположение	1 шт. / в кабине оператора
7.1.	Число контролируемых отсеков	1
7.2.	Передача сигналов о состоянии АСПТ с использованием «CAN-шины»	Подключение и настройка по «CAN-шине» осуществляется силами заказчика
7.3.	Питание автоматической системы пожаротушения от бортовой сети машины	да, 9-36 В
7.4.	Источник бесперебойного питания в защитном корпусе с функцией самозарядки от бортовой сети (24В)	да
8.	Модуль порошкового пожаротушения МПП-50-КДТ, шт.	1
8.1.	Модуль порошкового пожаротушения МПП-15-КДТ, шт.	1
8.2.	Модульная установка пожаротушения тонкораспыленной водой МУПТВ-26, шт	1
9.	Датчик превышения температуры, шт. / его расположение	1 шт / Отсек ДВС
9.1.	Выносной пульт ручного запуска ВПб, шт.	1 шт.

10.	Заводское заземление для всех элементов АСПТ	да
11	Время выполнения работ, дней	3
12	Периодичность обслуживания АСПТ	1000 м/ч или 1 раз в 3 месяца (в зависимости от того, что наступит ранее)
13	Степень защиты	IP65
14	Группа механического исполнения	M31
15	Климатическое исполнение	У1
16	Срок службы	10 лет